

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Пермскому краю управление надзорной
деятельности и профилактической работы
14 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому
округу Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-
Пермяцкого округа
г. Кудымкар, ул. Строителей, 18 тел. Тел: 83422584001 доб. 336, 314 8(260)4-29-29

г. Кудымкар
(место составления акта)

« 02 » ноября 20 18 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 144

Адрес: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1, ул. Челюскинцев 23
(общественное здание, категория высокого риска)

место проведения проверки*

На основании: распоряжения начальника 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу,
Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого
округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Пермскому краю Андриевских Д.Н. № 144 от 17 октября 2018 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Краевого государственного
автономного учреждения социального обслуживания населения "Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями" Юсьвинского района

Дата и время проведения проверки:

22.10.2018 г. с 12 часов 25 минут по 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут по 15 часов 00
минут продолжительность 1 час 35 минут,

02.11.2018 г. с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, продолжительность 1 час 00 минут

Общая продолжительность проверки: два дня / 2 часа 35 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 14 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому
муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Уведомление о проверке и копия распоряжения 17.10.2018г, 22.10.2018г. в 12 часов 25 минут
директор Евсина Антонина Васильевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке Время, дата, подпись Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о
согласовании проведения проверки)

Лицо (-а), проводившие проверку: Селезнев Александр Сергеевич, старший инспектор 14 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому округу,
Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого
округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Пермскому краю;

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертов организаций гражданского общества (фамилия, имя, отчество, должность (в случае, если имеется) эксперта или

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в здании: по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1, ул. Челюскинцев 23

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	Здание реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья не оборудовано фотолюминесцентной эвакуационной системой (ФЭС). (ФЭС должна быть на всем протяжении пути эвакуации и иметь непрерывный маршрут до эвакуационных выходов) по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 14.5, п. 14.7 СП 149.13330.2012 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Правила проектирования
2.	Для отделки стен на путях эвакуации на первом этаже (центральный вход) допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. (не предоставлены сведения по материалам с показателями пожарной опасности на отделку стен. (фактически отделка произведена пластиковыми сэндвич панелями)). по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.25* СНиП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
3.	Для отделки стен на путях эвакуации на втором этаже (левая лестничная клетка) допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. (не предоставлены сведения по материалам с показателями пожарной опасности на отделку стен. (фактически отделка произведена пластиковыми сэндвич панелями)). по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.25* СНиП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
4.	Ширина эвакуационного выхода из парафинной кабинки менее 0,8м (фактически шириной 0,73 м.) по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНиП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.1.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
5.	Ширина эвакуационного выхода из парафинной кабинки менее 0,8м (фактически шириной 0,74 м.) по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с.	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНиП 21-01 97*. «Пожарная

6.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета завхоза менее 0,8м (фактически шириной 0,76 м.) по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНИП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.1.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
7.	На путях эвакуации в коридоре выступает оборудование из плоскости стены на высоте менее 2,0 метров (электрощит). по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26* СНИП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
8.	Для отделки стены на путях эвакуации в коридоре допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. (не предоставлены сведения по материалам с показателями пожарной опасности на отделку стен. (фактически отделка произведена пластиковыми стеновыми панелями)). по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.25* СНИП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
9.	Под подвесным потолком коридоре при выступе его на расстоянии от основного на 62 см отсутствуют дополнительные (пожарные извещатели). по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	п. 61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 12.20 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"

Лица допустившие нарушения: Юридическое лицо Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Юсьвинского района, должностное лицо директор Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Юсьвинского района Евсина Антонина Васильевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 144/1/1 от 02.11.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Андриевских Д.Н.

Старший инспектор 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю майор внутренней службы Селезнев Александр Сергеевич

" 02 " ноября 2018г.

С актом проверки ознакомлен(а),

копию акта со всеми приложениями получил (а) : директор Евсина А.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 02 " ноября 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99,
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)2584002.