

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а тел. (3422) 10-42-39, тел. (3422) 10-43-69
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

14 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)

округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кудымкар, ул. Строителей, 18, Тел: 83422584001 доб. 336, 314, 8(34260)4-29-29
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 144/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Юсьвинского района Евсиной Антонине Васильевне, Краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания населения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Юсьвинского района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Андриевских Д.Н. № 144 от 17 октября 2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

22.10.2018 г. с 12 часов 25 минут по 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут продолжительность 1 час 35 минут, 02.11.2018 г. с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, продолжительность 1 час 00 минут

Старшим инспектором 14 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю майором внутренней службы Селезневым Александром Сергеевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Юсьвинского района по адресам: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1, ул. Челюскинцев 23

(наименование объекта надзора и его адрес)

Директор Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Юсьвинского района Евсина Антонина Васильевна

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) с ^м выполнении (указывается только выполнение)
1.	Здание реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья не оборудовано фотолюминесцентной эвакуационной системой (ФЭС). (ФЭС должна быть на всем протяжении пути эвакуации и иметь непрерывный маршрут до эвакуационных выходов) по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 14.5, п. 14.7 СП 149.13330.2012 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Правила проектирования	07.10.2019 год.	
2.	Для отделки стен на путях эвакуации на первом этажа (центральный вход) допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. (не предоставлены сведения по материалам с показателями пожарной опасности на отделку стен. (фактически отделка произведена пластиковыми сэндвич панелями)). по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.25* СНиП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.10.2019 год.	
3.	Для отделки стен на путях эвакуации на втором этажа (левая лестничная клетка) допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. (не предоставлены сведения по материалам с показателями пожарной опасности на отделку стен. (фактически отделка произведена пластиковыми сэндвич панелями)). по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.25* СНиП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.10.2019 год.	
4.	Ширина эвакуационного выхода из парафинной кабинки менее 0,8м (фактически шириной 0,73 м.) по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНиП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.1.13 СП 1.13130.2009	07.10.2019 год.	

		ВЫХОДЫ».		
5.	Ширина эвакуационного выхода из парафинной кабинки менее 0,8м (фактически шириной 0,74 м.) по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНиП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.1.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.10.2019 год.	
6.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета завхоза менее 0,8м (фактически шириной 0,76 м.) по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНиП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.1.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.10.2019 год.	
7.	На путях эвакуации в коридоре выступает оборудование из плоскости стены на высоте менее 2,0 метров (электрощит). по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26* СНиП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	07.10.2019 год.	
8.	Для отделки стены на путях эвакуации в коридоре допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. (не предоставлены сведения по материалам с показателями пожарной опасности на отделку стен. (фактически отделка произведена пластиковыми стеновыми панелями)). по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	п. 33 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.25* СНиП 21-01 97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.10.2019 год.	
9.	Под подвесным потолком	п. 61 Постановление	07.10.2019 год.	

(пожарные извещатели). по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев 23	режиме»; п. 12.20 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю майор внутренней службы Селезнев Александр Сергеевич.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 02 » ноября 2018 года

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 02 » ноября 2018 года

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99,
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)2584002.