

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
МИ-ПЕРМЯЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 1865**

от «20» ноября 2019 года

г. Кудымкар

Мною, Климовой Ларисой Геннадьевной, главным специалистом-экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. В одном из санузлов физиопроцедурного корпуса не оборудована вытяжная вентиляция, что не соответствует требованиям п. 6.29 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (далее СанПиН 2.1.3.2630-10);
2. На матрасах отсутствуют намотрасники, что не соответствует требованиям п.13.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее СанПиН 2.4.3259-15);

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района, юридический адрес: 619170, Пермский край, Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Дружбы, д.35/1, место фактического осуществления деятельности: 619170, Пермский край, Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Дружбы, д.35/1, ул. Челюскинцев, д.23.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: ОГРН 1038102237722, ИНН 81020051939.

В срок до 15.09.2020г.

1. Обеспечить в одном из санузлов физиопроцедурного корпуса оборудование вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п. 6.29 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (далее СанПиН 2.1.3.2630-10);
2. Обеспечить приобретение не менее 2-х комплектов намотрасников в соответствии с требованиями п.13.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций

для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее СанПиН 2.4.3259-15);

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), **не позднее 5 календарных дней** с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Коми-Пермяцкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 619000, г Кудымкар, ул. Яковкина, д.8, Пермского края, факс: (34-260)4-54-75.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт

Копия предписания получена (направлена) :



Л.Г.Климова